

Datum: 18. 8. 2026

Naše značka: DS/2/2026

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Společnost NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ: 27260364, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108316 (dále jen „Společnost“), jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), obdržela dne 3. 8. 2026 dopis jehož část lze považovat za žádost o poskytnutí informací podle informačního zákona (dále jen „žádost“), žadatele Spolek za Molitorov, se sídlem Sadová 657, 281 61 Kouřim, IČO 29794269, zastoupený Zdeňkem Burdou (dále jen „žadatel“).

Společnost tímto, v souladu s informačním zákonem, poskytuje níže uvedené odpovědi na dotazy žadatele:

1. Je Vaše společnost i ke dni odpovědi provozovatelem VTL plynovodu, jehož ochranné pásmo je v rozhodnutí č. j. KOU-487/2021 označeno za dotčené terénními úpravami, a zda se k tomuto zařízení váže i věčné břemeno zapsané u pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Kouřim;

Ano, Společnost je stále provozovatelem plynárenského zařízení VTL plynovodů 2x DN 900 a DN 1000 v k.ú. Kouřim. Ano na pozemku parc. č. 11468 v k.ú. Kouřim je zapsáno věčné břemeno ve prospěch Společnosti.

2. Jaká je tlaková úroveň a světlost tohoto zařízení a jaký je z toho vyplývající rozsah ochranného pásma podle § 68 odst. 2 a bezpečnostního pásma podle § 69 odst. 4 energetického zákona;

Provozované plynovody DN900/I, DN900/II a DN1000 jsou všechny s tlakem nad 40bar. U těchto plynovodů jsou ochranná pásma 4 m od půdorysu plynovodů na obě strany a bezpečnostní pásma jsou u všech výše zmíněných plynovodů 200 m od půdorysu plynovodu na obě strany.




3. Byl kterékoli osobě udělen souhlas podle § 68 odst. 4 písm. b) nebo § 69 odst. 3 písm. b) energetického zákona k umístění navážky, ke zřízení skládky, k uskladňování materiálu nebo k provozu drticího a třídícího zařízení v ochranném či bezpečnostním pásmu tohoto zařízení v k. u. Kouřim, lokalita Molitorov, a pokud ano, kdy a za jakých podmínek;

Na danou lokalitu byl vydán souhlas na provedení terénních úprav pro stavbu golfového hřiště.

Viz příloha č.1 0002791-21-OVP-Z – dokument vyjádření.pdf

4. Zda společnost s ohledem na výše popsany stav považuje za potřebné provést kontrolu trasy zařízení v této lokalitě.

Kontrola trasy je prováděna v pravidelných intervalech, a to leteckou kontrolou.



Manažer, Dokumentace soustavy

□

Příloha č.1: 0002791-21-OVP-Z – dokument vyjádření.pdf