

Naše značka:

2791/21/OVP/Z

Vyřizuje:



Datum:

12.3.2021

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Molitorov golf

SOUHLASNÉ STANOVISKO

okres: Kolín

k.ú.: Kouřim

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:

2 x VTL plynovod nad 40 barů DN 900

VTL plynovod nad 40 barů DN 1000

Plynárenská telekomunikační zařízení:

Optický kabel

Metalický kabel

Podmínky:

1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 11.3.2021 a v návaznosti na naše předchozí vyjádření č. 1531/21/OVP/Z ze dne 24.2.2021 Vám sdělujeme, že s realizací výše uvedené akce souhlasíme - golfové hřiště bude umístěno 61 m kolmé vzdálenosti od půdorysu VTL plynovodu nad 40 barů DN 900/I.

2. Požadujeme dodržení následujících podmínek:

3. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době prací musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.

4. Protože práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požádejte min. 7 dní před zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu (viz. odkaz níže).

5. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

6. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.


7. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.

Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací:

Žádost o vytyčení plynárenských a telekomunikačních zařízení nebo oznámení o zahájení prací podejte elektronicky na: <https://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni>.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.



Manažer, Dokumentace soustavy